

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků Kloubová závora GRV

Kritéria posuzování nájemního materiálu

Vydání: 05/2009

Nájemní kritéria

Kloubová závora GRV



Přehled

Poslední změny

Datum	Změna	Strana	Osoba

Kontakt

PERI spol. s.r.o.
Bednění Lešení Služby
Průmyslová 392
25242 Jesenice u Prahy
Telefon: +420 222 359 311
Fax: +420 222 359 315
Email: info@peri.cz
www.peri.cz

Nájemní kritéria

Kloubová závora GRV



Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kloubová závora 30/60/75/90 Profil poškozený zářezy (rozbrušovačka) nebo autogenem nebo vyvrtáním dalších otvorů 	neopravuje se	Odprodej materiálu z nájmu
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vřetenová kloubová závora GSRV 65-90 Utržený dorazový úhelník 	namontujte nový dorazový úhelník	Č. výr. (dorazový úhelník) 710450
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stavěcí šroub STS 360 pozink (1x) s šestihrannou maticí M 24-8 pozink (4x) a půlkruhová podložka HRS (4x) nekompletní <p>Závit stavěcího šroubu je znečištěný betonem</p> <p>Stavěcí šroub je ohnutý nebo závit je poškozený</p>	<p>doplňte chybějící díly</p> <p>vyčistěte</p> <p>neopravuje se</p>	<p>021250 Stavěcí šroub STS 022250 Šestihranná matice 24-8 021260 Půlkruhová podložka HRS</p> <p>Nefakturuje se</p> <p>Odprodej materiálu z nájmu</p>
		